

Váš dopis značky:

Ze dne: 18.3.2013

Naše č. j.: KHSJC 06624/2013/HOK.ST-PT  
Spisová značka: S-KHSJC 06624/2013

Obec Velká Turná  
Velká Turná 41  
386 01 Strakonice

Vyřizuje: Mgr. Martina Horká  
Tel. číslo: 387 712 823

Datum: 4.4.2013

**Vyjádření KHS Jč kraje se sídlem v Českých Budějovicích k informaci o provedených nápravných opatřeních k odstranění závady pitné vody ve vodovodu Velká Turná.**

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč kraje“) vydala dne 4.1.2013, pod č.j.: KHSJC 00200/2013/HOK.ST-PT, Sp. značka: S-KHSJC 24338/2012 rozhodnutí o používání nejakostní pitné vody z vodovodu Velká Turná. Rozhodnutí o používání nejakostní pitné vody z vodovodu Velká Turná bylo vydané na základě opakovaného překračování nejvyšší mezní hodnoty v ukazateli dusičnanů.

Dne 18.3.2013 obdržela KHS Jč. kraje sdělení o provedených nápravných opatřeních k odstranění závady pitné vody ve vodovodu Velká Turná. Součástí sdělení jsou doklady o předání díla (oprava technologie úpravy vody) a provedené rozborů pitné vody ve vodovodu Velká Turná.

Firma - Vodárenské technologie s.r.o., se sídlem Chrást'any 140, 252 19 Rudná u Prahy provedla opravu havarijního stavu úpravy vody, která se nachází na k.ú. Osek. Bylo zjištěno, že je prasklé PVC výtlačné potrubí na vodojem a dále nefunkční náplň – ionex-anex pro odstranění dusičnanů. Na základě zjištěného stavu byla provedena výměna výtlačného potrubí na vodojem v materiálovém provedení nerez a vyměnila se anexová filtrační náplň. Po zprovoznění a seřízení zařízení byly prováděny odběry pitné vody zaměřené na ukazatel dusičnanů v požadovaném množství stanoveném v rozhodnutí o používání nejakostní pitné vody z vodovodu Velká Turná ze dne 4.1.2013. Z doložených rozborů vyplývá, že hodnota dusičnanů po přijatých opatřeních se pohybovala v rozmezí 33 – 49 mg/l.

KHS Jč. kraje bere na vědomí skutečnost, že provozovatel doložil provedení nápravných opatření včetně vyhovujících rozborů pitné vody. Z výše uvedeného vyplývá, že kvalita pitné vody v ukazateli dusičnanů je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

KHS Jč. kraje upozorňuje, že i nadále provozovatel vodovodu je povinen provádět taková opatření, která zajistí splnění hygienického limitu v daném ukazateli, aby nedocházelo k porušování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

„otisk razítka“

MUDr. Mária Bazgierová  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální